



Verklýsing

Ýtt er á start rofa og við það kviknar á hita element, þegar 20 sek eru liðnar á að vifta að fara í gang og ganga stýringin á að ganga þangað til að ýtt er á stopprofa.

Gaumljós sýnir að hitari er í gangi.

Gaumljós sýnir að aðvörun ef yfirálag hefur rofið rásina.

Gert er ráð fyrir að bæði vifa og hita element séu varin með yfirálagsvörn.

Búnaðalisti

- Mótor – 3~ 230/400V 3/2.1A
- Element 3~400V 23A
- 2x Gaumljós, rautt
- Start rofi
- Stopp rofi
- Hvítt gaumljós

Verkefnaskil

Skila þarf verkefni með stýrirás og kraftrás.

Kraftrás þarf að innihalda kapal númer og sverleika á kapli.

Stýrirás er varin með 1 póla B2A öryggi.