



Forritanlegar Raflagnir 1

DALI spjaldaforritun 2


Dali forritun lýsingarkerfi á skrifstofu (sjá teikningu).

- Byrjið á að grunnstilla Dali spjalðið:
- Forritið Dali búnaðinn á eftirfarandi hátt:

Setjið öll ljós í rétta hópa og stillið rofa, virkni, hópa og senur, merkið í töflurnar.

Heiti lampa:	x.1	Flúrl.skrifstofa,	Skrifborð 1
	x.2	Flúrl.skrifstofa,	Almenn lýsing
	x.3	Halogen Rof	Kaffikrúkur
	x.4	Halogen Dim	Almenn lýsing

DALI rofi X.S2




Dali rofi

■ 1: 1,2 90% 4, 70%	■ 5: 1,2,4, Upp
■ 2: 1,2, 60% 4, 50%	■ 6: 1,2,4, Niður
■ 3: 1 60% 2,4 30	■ 7: Þríf (Skrifstofa Max)
■ 4: 3, Á / Af	■ 0: Skrifstofa Off

Þrýstirofi

■ 1: 1 Upp og Á	■ 3: 2 Upp og Á
■ 2: 1 Niður Af	■ 2: 2 Niður og Af

Þrýstirofi X.S1



Setja grunnstillingar á ljós:

Flúr skrifstofuljós lágmark / hámark 10 / 95%

Halogenljós lágmark / hámark 10 / 95%

System failure ljós 4 50% annað slökkt

Power on ljós 4 50% annað slökkt

Hópar	x.1	x.2	x.3	x.4
1				
2				
3				
4				
5				

Senur

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	



Forritanlegar Raflagnir 1

DALI spjaldaforritun 2

